



Sede Legale: Viale dell'Università n. 14 - Agripolis - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8293711 – Fax 049 8293815-Cod. Fisc. 92121320284

Sede Operativa: Via S. Gaetano, 74 ·36016 Thiene (VI)·
Tel. 0445 802300 · Fax 0445 802301 · P.IVA 03377670280

www.venetoagricoltura.org istituto.thiene@venetoagricoltura.org

ADEGUAMENTI NORMATIVI DI PREVENZIONE INCENDI

Palazzina Uffici

Relazione Illustrativa

Interventi Minimali

COMMITTENTE: **VENETO AGRICOLTURA**

Zanè li 15/09/2011

Visto:
Il Responsabile del Procedimento

IL PROGETTISTA
dott. ing. Ivano Carollo

RELAZIONE

Il complesso edilizio oggetto dei lavori è la Palazzina Uffici del Complesso Edilizio del Distaccamento di Thiene di Veneto Agricoltura, identificato come Fabbricato 01 nella Pratica di Prevenzione Incendi di cui al Parere di Conformità prot. N. 0008017 conseguito in data 08/04/2009 .

I lavori sono tutti attinenti a Nuove Opere e/o a modifiche ed Integrazioni di opere esistenti, al fine di adeguare la struttura alla vigente normativa di prevenzione incendi nelle sue attuali condizioni d'esercizio; più chiaramente, al mutare delle condizioni di esercizio potrebbero rendersi necessarie ulteriori e/o diverse opere di adeguamento.

Per sommi capi, si tratta prioritariamente di adeguare la Caratteristica di Resistenza al Fuoco di alcune strutture, di sostituire alcune porte di collegamento dei diversi compartimenti con altre con certa caratteristica di resistenza al fuoco e questo sia per la non idonea caratteristica degli esistenti serramenti sia causa cattiva installazione sia causa manomissione di esistenti serramenti dotati di idonea caratteristica.

Si tratta inoltre di adeguare alla vigente normativa di prevenzione incendi il vano corsa di ascensore cat. B, di adeguare, incrementare ed estendere ad altri ambienti l'esistente impianto automatico di rilevazione e segnalazione incendio, di adeguare/potenziare l'illuminazione di emergenza, di adeguare alcune uscite di emergenza e di adeguare/incrementare la segnaletica di sicurezza.

Da ultimo si rende necessario lo spostamento dell'esistente linea del gas metano d'alimentazione della cucina, in quanto l'esistente transita sotto un fabbricato.

Sono pertanto richiesti un insieme di interventi che spaziano dal settore edile, al settore elettrico ed idraulico, con richiesta di competenze diverse.

Non viene invece richiesta l'attivazione di un impianto fisso d'estinzione ad idranti ad acqua, in quanto la Palazzina già di ciò dispone.

Zanè, Li settembre 2011

Il Progettista
(dott. ing. Ivano Carollo)