

Il presente documento programma l'attività di manutenzione degli impianti e materiali interessati dal presente intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico e di rispettare vigenti norme/regolamenti di legge, almeno per gli impianti attinenti alla sicurezza.

a. Impianto di Rilevazione ed Allarme Incendio e Fughe Gas

Deve essere effettuata verifica almeno con cadenza semestrale della funzionalità dell'impianto.

Deve essere tenuto un registro riportante le caratteristiche dei sensori e, per alcuni, evidenziato la scadenza della loro vita utile.

Deve essere verificata, con cadenza almeno semestrale, lo stato delle batterie tampone, se presenti, e procedere alla loro sostituzioni ai primi cenni di cedimento.

Deve essere mantenuta aggiornata la grafica dell'impianto.

Con cadenza almeno annuale verificare che il personale, a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione dell'impianto ne conosca le funzioni e sia in grado di correttamente intervenire in caso di necessità.

Tutti gli interventi devono essere registrati su REGISTRO DI SICUREZZA.

b. Porte Tagliafuoco, Serrature e Maniglie di Sicurezza

Deve essere effettuata verifica almeno con cadenza semestrale della funzionalità di serrature e maniglie di sicurezza e dell'integrità delle medesime e delle porte.

Deve essere mantenuta aggiornata la grafica della dislocazione delle porte e delle maniglie/serrature di sicurezza.

Tutti gli interventi devono essere registrati su REGISTRO DI SICUREZZA.

Zanè, settembre 2011

Il Responsabile del Procedimento

Il progettista