

SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI
CIG: ZEC34E8DCA

CAPITOLATO

ART. 1 – OGGETTO

L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, con sede in Viale dell'Università n. 14 a Legnaro (PD), intende svolgere un'indagine di mercato mediante acquisizione di preventivi per l'affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti del proprio Centro per la qualità e le tecnologie agroalimentari sito in Via San Gaetano, 74 a Thiene (VI). Il Centro è costituito da una serie di laboratori di analisi degli alimenti e da un reparto che produce fermenti e lieviti per il settore agroalimentare.

Il servizio riguarda l'effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente per gli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi), per impianti di generazione di vapore, per recipienti sottoposti a pressione, per la verifica della messa a terra e la protezione da scariche atmosferiche degli edifici.

Durata del servizio: Anni due, 2022 e 2023, con scadenza al 31.12.2023.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per tutte le tipologie di impianti soggette a verifiche periodiche dovrà essere effettuata un'analisi documentale, un esame visivo dei luoghi e degli impianti e le prove strumentali necessarie.

Per una precisa e corretta definizione dell'offerta è richiesto un sopralluogo agli impianti e una presa visione della relativa documentazione.

L'appuntamento potrà essere concordato con il referente tecnico del Centro, ing. Andrea Tessaro, telefonando al 0445 802300 (centralino) dal lunedì al giovedì entro la data de lunedì 31 gennaio 2022.

A titolo indicativo si riporta nella tabella in appendice l'elenco degli impianti oggetto del servizio e la programmazione degli interventi attualmente prevista. Si fa presente che durante il 2022 le due autoclavi marca Elbi e Zani saranno sostituite. L'elenco degli interventi previsti per tipologia di impianto è il seguente:

Anno 2022

- N. 2 verifiche funzionamento generatori di vapore;
- N. 7 verifiche funzionamento recipienti a pressione (compreso autoclave Elbi);
- N. 3 verifiche d'integrità per recipienti a pressione;
- N. 1 verifica ascensore.

Anno 2023

- N. 1 verifica funzionamento generatori di vapore;
- N. 2 verifiche interne generatori di vapore;
- N. 1 verifica integrità generatori di vapore;
- N. 1 verifica ascensore;
- N. 1 verifica messa a terra;
- N. 1 verifica scariche atmosferiche edificio non autoprotetto;
- N. 2 verifiche integrità recipienti a pressione.

Il numero degli interventi e la programmazione degli stessi sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.

ART. 3 - VALORE DELLA PROCEDURA

Il valore complessivo stimato a base di gara è complessivamente di € 8.000,00 (IVA 22% esclusa), pari a complessivi € 9.760,00 (IVA e ogni altro onere inclusi).

L'Amministrazione si riserva di non procedere ad alcun affidamento, nel caso in cui nessun preventivo appaia congruo o conveniente.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare offerta le ditte:

- che non si trovino nelle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura pubblica d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);
- in possesso delle prescritte autorizzazioni e abilitazioni, ai sensi di legge, per lo svolgimento del servizio in oggetto;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici dovranno presentare all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Centro per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari, Via San Gaetano n. 74 – 36016 Thiene (VI), a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo avisip@pecveneto.it

entro le ore 18:00 del giorno giovedì 10 febbraio 2022

il preventivo di spesa e le dichiarazioni formulate sulla base della Scheda di Dichiarazione e Offerta (allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante, o suo procuratore, digitalmente o, in alternativa, con firma e timbro della ditta accompagnati da un documento di identità valido.

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base della Disposizione n. 4 del 18.01.2022.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d’asta, pari a zero. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 6 –AGGIUDICAZIONE

La scelta della migliore offerta avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020. L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con uno specifico provvedimento di approvazione da parte dell’organo competente. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti prescritti.

ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Affidamento con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 convertito in legge 11.09.2020 n. 120 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 – FATTURAZIONE

Ai sensi del Decreto 03/04/2013 n° 55, D.L. 24/04/2014 n° 66 convertito in legge 23/06/2014 n° 89 a partire dal 31/03/2015 la scrivente Amministrazione potrà accettare e liquidare **solo fatture elettroniche**. Le informazioni relative alla fatturazione elettronica sono disponibili nel sito www.indicepa.gov.it

l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura) è assoggettata a Split Payment (D.L. 50/2017). Le fatture emesse dovranno contenere l’indicazione “**Scissione dei Pagamenti**” oppure “**Split Payment**”, contraddistinta nella fattura elettronicaPA con la sigla “**S**”. Si fa altresì presente che l’Agenzia, in applicazione della vigente normativa, si vedrà costretta a rifiutare all’Sdl (Sistema di Interscambio), qualsiasi fattura non risulti conforme ai suddetti principi attuativi. Si invita a consultare sempre il sito <http://www.venetoagricoltura.org> al link – **dati per la fatturazione** – in quanto sono presenti le indicazioni e gli aggiornamenti necessari per l’emissione della fattura elettronicaPA nel rispetto degli obblighi di legge. Tuttavia ai compensi assoggettati a **ritenuta d’acconto** il meccanismo della Scissione dei Pagamenti non è più applicabile (D.L. 87/2018). In questi casi le fatture emesse dovranno contenere l’indicazione “**IVA Immediata**”. Il corrispettivo contrattuale, onnicomprensivo, è determinato dal preventivo indicato da Codesta Ditta e la liquidazione delle competenze avverrà entro 30 gg. dalla emissione della relativa fattura elettronica dopo che essa sia stata riscontrata regolare e previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata nel rispetto di tutte le prescrizioni previste e acquisizione di DURC regolare.

ART. 9 - VARIE

Il Responsabile Unico del Procedimento designato per la presente procedura è il dr. Alessandro Censori, Direttore della Direzione Innovazione e Sviluppo (Tel: 0498293857; e-mail: alessandro.censori@venetoagricoltura.org).

INFORMATIVA: Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
- dr. Alessandro Censori -

Appendice: elenco impianti e programmazione verifiche anni 2022 e 2023

VERIFICHE ANNO 2022							
Descrizione e Tipo di impianto	Matr	PS (bar)	Pressione di esercizio (bar)	Capacità (l)	Tipo verifica	Scadenza della verifica	Note
Generatore vapore Attrezzatura a pressione	VI 701588/03	12		4320	Funzionamento	18/02/2022	Mq 42, Pot. 1395 kW (2000 kg/h)
Produttore vapore Attrezzatura a pressione	MI 18730/92	12 int. tubi 3,5 ext. tubi		1490	Funzionamento	18/02/2022	Mq 13,5, Pot. 745 kW (1000 kg/h)
Serbatoio ammoniac Attrezzatura a pressione, recipiente gas	VI 302320/02	6		1500	Funzionamento e taratura VdS	18/02/2022	Stoccaggio idrato d'ammonio
Fermentatore 8000 Attrezzatura a pressione, recipiente gas	TV 301294/01	-1/+3	1	8200	Funzionamento	28/05/2022	
Fermentatore anaerobico 75 Attrezzatura a pressione, recipiente gas	MI 20467/92	+3/vuoto	1,2	80	Funzionamento e integrità	28/05/2022 e 05/06/2022	
Fermentatore aerobico 75 Attrezzatura a pressione, recipiente gas	MI 20468/92	+3/vuoto	1,2	82	Funzionamento e integrità	28/05/2022 e 05/06/2022	
Fermentatore aerobico 1000 Attrezzatura a pressione, recipiente gas	MI 20469/92	+3/vuoto	1,1	1100	Funzionamento e integrità	28/05/2022 e 15/11/2022	
Fermentatore anaerobico 1000 Attrezzatura a pressione, recipiente gas	MI 20470/92	+3/vuoto	1,1	1065	Funzionamento	28/05/2022	
Autoclave Elbi Attrezzatura a pressione, recipiente gas	PD 43151	3,9	3,9	5000	Funzionamento	28/05/2022	In procinto di essere sostituita per problemi di corrosione
Ascensore (Centro Prod. Fermenti) Ascensore per sollevamento persone e materiali	2008/C1/1266 - n.f. 2919 (N. Vergati 2687)				Funzionamento	28/08/2022	1400 kg, fermate 4, idraulico, vel. 0,40 m/s

VERIFICHE ANNO 2023							
Descrizione e Tipo di impianto	Matr	PS (bar)	Pressione di esercizio (bar)	Capacità (l)	Tipo verifica	Scadenza della verifica	Note
Autoclave Fedegari (Centro Prod. Fermenti) Attrezzatura a pressione, recipiente vapore	PV 300244/97	2,5		1926	Integrità	25/02/2023	
Fermentatore anaerobico 1000 Attrezzatura a pressione, recipiente gas	MI 20470/92	+3/vuoto	1,1	1065	Integrità	25/02/2023	
Caldaia (Lab. Chimica) - Impianto riscaldamento ad acqua calda, generatore a tubi di fumo	VI 400063/07		5 max	1105	Funzionamento	03/05/2023	Metano, Riello NF 03256105342 Pot. 233 kW
Generatore vapore Attrezzatura a pressione	VI 701588/03	12		4320	Interna e integrità	04/05/2023 e 30/10/2023	Mq 42, Pot. 1395 kW (2000 kg/h)
Produttore vapore Attrezzatura a pressione	MI 18730/92	12 int. tubi 3,5 ext. tubi		1490	Interna	04/05/2023	Mq 13,5, Pot. 745 kW (1000 kg/h)
Ascensore (Lab. Chimica) Montacarichi per sollevamento persone e materiali	VI 4427/84				Funzionamento	07/06/2023	300 kg, cat. B, fermate 2, oleodinamico sosp. funi, vel. salita 0,50 m/s
Impianto di messa a terra Anno installazione: 1995; Sistema distribuzione: TT; Potenza installata: 414 kW.	VI-B-41557 INAIL-CIVA: 2021/5/00714/VI				Verifica biennale	26/07/2023	N. 2 cabine trasformazione: - Cabina MT/BT n.1 trasf. 315 kVA, 20 kV/400V; - Cabina MT/BT n. 2 trasf. 500-500 kVA, 20 kV/400 V. Superf. 4960 mq fabbricati. Superf. Fondiaria 6237 mq
Dispositivi di protezione scariche atmosferiche	VI -A -776/87 INAIL-CIVA: 2021/5/00714/VI				Verifica biennale		Rischio fulmini: relazione 24/01/14 aggiornata il 19/07/21. Edificio CPF/Biotecn.: edificio <u>non auto protetto</u> , diventa protetto solo con gabbia di Faraday e scaricatori di sovratensione. Superficie 'protetta' 2100 mq